

600-12 LISTE CODES ORGANES ET NUMÉROS D'INSTANCE FIXE
0. TABLE DES MATIÈRES:

1. Organes triés par code	1
2. Organes triés par nom	4
3. Organes spécifiques triés par descriptif	7

1. ORGANES TRIÉS PAR CODE :

Code EQU	Familles d'équipement
A00	Ensemble fonctionnel / Automate programmable
AC0	Alarme Cœur NH
ACE	Rampe d'acétylène
ACU	Accumulateurs d'énergie (stockage eau chaude, eau glacée et réserve de glace)
AGR	Agrégat
AIG	Aiguillage
ALP	Alarme Personne (Alarme cabine, alarme personne congélateur,...)
ALR	Alarmes regroupées pour une même installation
AMP	Amplificateur
ANT	Antenne
AP0	Appareil de programmation
AZO	Rampe d'azote
B00	Transducteurs / Pressostat, thermostat, détecteur de proximité-rotation-pression-température, cellule photoélectrique, anémomètre.
BAR	Barrière de parking
BOU	Boucle
BRU	Brûleur général (Gaz, mazout,...)
BUS	Bus de liaison système GTB
BUV	Ultra-Violet / nom exact : Brûleur ultra-violet
BYP	By-pass
C00	Condensateurs
CA0	Clapet d'air
CAC	Capteur d'acide chlorhydrique
CAM	Caméra
CAR	Clapet anti-retour
CCD	Capteur de conductivité
CCF	Clapets Coupe-Feu
CCL	Capteur de chlore
CCN	Capteur de CO/NO
CCO	Capteur de CO
CCP	Capteur de cos phi

Code EQU	Familles d'équipement
CDE	Commandes soft (UA ou supervision) / Digitales ou analogiques / Interrupteur, Potentiomètre ou cde 0-10 Volts.
CDL	Capteur de direction de lumière (soleil)
CDT	Capteur de débit (m³/h)
CDN	Capteur de niveau d'ascenseur
CDU	Capteur de dureté d'eau
CDV	Capteur de direction du vent
C0E	Acquisition mesure énergie / Affichage de la valeur
CFD	Clapets de désenfumage
CHE	Chauffe-eau
CHR	Capteur d'humidité relative (%)
CHU	Capteur d'humidité (gr./Kg.)
CHV	Chaudière vapeur
CHF	Capteur HFO (Hydrofluoroléfine)
CHZ	Capteur de fréquences
C0I	Acquisition mesure courant / Affichage intensité
CI0	Contrôleur d'isolation
CLU	Capteur de luminosité
CMP	Compresseur
CNA	Capteur d'hydroxyde de sodium
CNO	Capteur de NO
CNV	Capteur de niveau (fluide ou gaz)
CO2	Rampe de CO2
CO3	Capteur d'ozone
COM	Compacteur
CON	Condenseur
C0P	Acquisition de mesure puissance / Affichage de la valeur
CP0	Capteur de présence
CPH	Capteur de PH
CPO	Console ou Poste Opérateur
CPQ	Comptage de quantité
CPR	Capteur de pression
CPT	Compensation (batteries de compensation)
CPY	Capteur pyranométrique

600-12 LISTE CODES ORGANES ET NUMÉROS D'INSTANCE FIXE

Code EQU	Familles d'équipement
CQA	Capteur de qualité d'air
CRA	Capteur de radioactivité
CRO	Capteur de rotation
CS0	Clapet de sécurité
CSA	Clapet Sprinkler automatique
CTE	Capteur de température
CTH	Capteur de température et humidité
CTQ	Capteur de température et Qualité de l'air
C0U	Acquisition de mesure tension / Affichage de la tension
CUV	Cuve de stockage, réservoirs
CVA	Capteur de vitesse d'air (m/s)
CVI	Capteur de vide
CVO	Capteur de volume
CVV	Capteur de vitesse du vent
D00	Opérateurs binaires
DCF	Récepteur DCF
DEL	Démarrreur électronique
DET	Détecteur / Détection en général - Petite alarme
DIS	Disconnecteur (GAZ)
DM0	Déclencheur manuel / Poussoir feu
DPR	Détendeur de pression (gaz uniquement)
E00	Corps de chauffe électrique / Divers - Eléments non spécifiés dans le tableau
ECH	Echangeur
EME	Emetteur
ETR	Etats ou informations regroupés pour une même ou plusieurs installations
EXP	Vase d'expansion (Pneumatex,...)
EXT	Ensemble de système d'extinction automatique (Sprinkler, Halon, CO2,...)
F00	Dispositif de protection / Fusible, relais de protection, seuil de tension, relais thermique, magnétique, magnétothermique
FDC	Fin de course
FIL	Filtre
FT0	Feu flash (ou tournant)
G00	Générateur, dispositif d'alimentation / Génératrice, alternateur, convertisseur, batterie d'accumulateurs, ...
GA0	Gâche électrique (porte)
GBA	Batterie d'accumulateurs
GR0	Groupe d'éléments (Détecteurs,...)
GRF	Groupe de production de froid
GUI	Guillotine
H00	Dispositif de signalisation / Voyant lumineux, avertisseur sonore
HAL	Rampe de halon
HEL	Rampe d'hélium

Code EQU	Familles d'équipement
HUM	Humidificateur - Générateur de vapeur dépendant d'une ventilation
HYD	Rampe d'hydrogène
IC0	Interface de communication
INA	Inversion automatique
ION	Ionisation
JO0	Joint
K00	Relais d'automatisme ou contacteur auxiliaire
KM0	Contacteurs de puissance
L00	Inductances / Bobine d'induction, bobine de blocage.
LEC	Lecteur de badge
LIG	Ligne
LIT	Ligne transfert
LPE	Lampe feu d'étage
LPS	Lampe feu de secteur
LUM	Candélabre
M00	Moteur
MDI	Moteur diesel
MOD	Mode désenfumage pour VZV
N00	Sous-ensemble (Hors-série).
OEX	Organes externes à l'installation, non gérés par le ST
OSM	Osmoseur (EFP53)
OXY	Rampe d'oxygène
P00	Instruments de mesure et d'essais / Analyseurs de réseaux / Appareils indicateurs, compteur horaire - d'impulsion, commutateur horaire.
PAC	Pompe à chaleur
PAL	Pompe d'alimentation
PAN	Paternoster
PCF	Porte coupe-feu
PCI	Pompe de circulation
PDO	Pompe doseuse
PLA	Platine
POR	Portillon - Porte
PRA	Prise d'alarmes
PRE	Pompe de relevage
PRO	Rampe de propane
PSP	Pompe de surpression
PUR	Purgeur d'eau et d'air
Q00	Appareils de connexion de puissance / Disjoncteur, sectionneur.
R00	Résistances
RBB	Robinet à boisseau ou à bille
RCH	Ruban chauffant pour maintien réseau eau chaude

600-12 LISTE CODES ORGANES ET NUMÉROS D'INSTANCE FIXE

Code EQU	Familles d'équipement
RD0	Régulateur Dédié à un organe (processus fonctionnel)
REC	Récupérateur d'énergie
REG	Régulateur au sens général
RHG	Ruban chauffant pour mise hors gel réseau eau froide
RI0	Répartiteur intermédiaire
RNA	Réseau niveau des automatismes
RNG	Réseau niveau de gestion
RNT	Réseau niveau de terrain
RP0	Répartiteur principal
RPR	Réducteur de pression (liquides uniquement)
S00	Appareils de connexion pour circuit de commande / Interrupteur de position, commutateur, F de course, ...
SB0	Serveur bâtiment
SEC	Sécheur
SG0	Serveur réseau
SRF	Soupape contre le retour de flammes
SSA	Soupape de sécurité automatique
STA	Station
SUR	Surpresseur
SYN	Synoptique
T00	Transformateur / Transformateur de tension, de courant
TAR	Tapis roulant
TIR	Tiroir (Ex: TAC)
TNA	Transmission feu pompiers / Grande alarme
TRA	Tracé horizontal
TRF	Tour de refroidissement
TUR	Turbine
U00	Modulateurs, convertisseurs, onduleur.
UA0	Unité d'automatismes
UC0	Unités de comptage

Code EQU	Familles d'équipement
V00	Tubes électroniques, semi-conducteurs / Transistor, redresseur,...
VA0	Vanne automatique
VAR	Variateur de vitesse
VCH	Vanne de chantier
VCM	Vanne de colonne montante
VCP	Vanne de colonne principale
VCV	Ventilo-convecteur
VDT	Boîte de détente
VE0	Ventilateur
VEQ	Vanne d'équipement
VIP	Pompe à vide
VM0	Vanne manuelle
VS0	Vanne motorisée de sécurité
VSE	Vanne de service ou secteur
VT0	Ventouse
VZ0	Vanne de zone
W00	Voies de transmission, antennes / Bretelles, câble, ...
X00	Bornes, fiches, socles
Y00	Appareils mécaniques actionnés électriquement / électrovalve, frein, embrayage.
Z00	Charges correctives, limiteurs / Filtre
ZV0	Zone virtuelle de traitement

600-12 LISTE CODES ORGANES ET NUMÉROS D'INSTANCE FIXE

2. ORGANES TRIÉS PAR NOM :

Familles d'équipement	Code EQU
Accumulateurs d'énergie (stockage eau chaude, eau glacée et réserve de glace)	ACU
Acquisition mesure courant / Affichage intensité	C0I
Acquisition mesure énergie / Affichage de la valeur	C0E
Acquisition mesure puissance / Affichage de la valeur	C0P
Acquisition mesure tension / Affichage de la tension	C0U
Agrégat	AGR
Aiguillage	AIG
Alarme personne (Alarme cabine, alarme personne congélateur,...)	ALP
Alarme Cœur NH	AC0
Alarmes regroupées pour une même installation	ALR
Amplificateur	AMP
Antenne	ANT
Appareil de programmation	AP0
Appareils de connexion de puissance / Disjoncteur, sectionneur	Q00
Appareils de connexion pour circuit de commande / Interrupteur de position, commutateur, F de course, ...	S00
Appareils mécaniques actionnés électriquement / électrovalve, frein, embrayage.	Y00
Barrière de parking	BAR
Batterie d'accumulateur	GBA
Boîte de détente	VDT
Bornes, fiches, socles	X00
Boucle	BOU
Brûleur général (Gaz, mazout,...)	BRU
Bus de liaison système GTB	BUS
By-pass	BYP
Caméra	CAM
Candélabre	LUM
Capteur d'acide chlorhydrique	CAC
Capteur de chlore	CCL
Capteur de CO	CCO
Capteur de CO/NO	CCN
Capteur de conductivité	CCD

Familles d'équipement	Code EQU
Capteur cos phi	CCP
Capteur de direction de lumière (soleil)	CDL
Capteur de débit (m³/h)	CDT
Capteur de direction du vent	CDV
Capteur de dureté eau	CDU
Capteur de fréquences	CHZ
Capteur HFO (Hydrofluoroléfine)	CHF
Capteur d'humidité (gr./Kg.)	CHU
Capteur d'humidité relative (%)	CHR
Capteur d'hydroxyde de sodium	CNA
Capteur de luminosité	CLU
Capteur de niveau (fluide ou gaz)	CNV
Capteur de niveau d'ascenseur	CDN
Capteur de NO	CNO
Capteur d'ozone	CO3
Capteur de PH	CPH
Capteur de présence	CP0
Capteur de pression	CPR
Capteur pyranométrique	CPY
Capteur de qualité d'air	CQA
Capteur de radioactivité	CRA
Capteur de rotation	CRO
Capteur de température	CTE
Capteur de température et humidité	CTH
Capteur de température et Qualité de l'air	CTQ
Capteur de vide	CVI
Capteur de vitesse d'air (m/s)	CVA
Capteur de vitesse du vent	CVV
Capteur de volume	CVO
Charges correctives, limiteurs / Filtre	Z00
Chaudière vapeur	CHV
Chauffe-eau	CHE
Clapet anti-retour	CAR
Clapet de sécurité	CS0
Clapet Sprinkler automatique	CSA
Clapets Coupe-Feu	CCF
Clapets de désenfumage	CFD
Commandes soft (UA ou supervision) / Digitales ou analogiques / Interrupteur, Potentiomètre ou cde 0-10 Volts.	CDE
Compacteur	COM
Compensation (batteries de compensation)	CPT
Compresseur	CMP
Comptage de quantité	CPQ

600-12 LISTE CODES ORGANES ET NUMÉROS D'INSTANCE FIXE

Familles d'équipement	Code EQU
Condensateurs	C00
Condenseur	CON
Console ou Poste Opérateur	CPO
Contacteurs de puissance	KM0
Contrôleur d'isolation	CI0
Corps de chauffe électrique / Divers - Eléments non spécifiés dans le tableau	E00
Cuve de stockage, réservoirs	CUV
Déclencheur manuel / Poussoir feu	DM0
Démarrreur électronique	DEL
Détecteur / Détection en général - Petite alarme	DET
Détendeur de pression (gaz uniquement)	DPR
Disconnecteur (GAZ)	DIS
Dispositif de protection / Fusible, relais de protection, seuil de tension, relais thermique, magnétique, magnétothermique	F00
Dispositif de signalisation / Voyant lumineux, avertisseur sonore	H00
Echangeur	ECH
Emetteur	EME
Ensemble fonctionnel / Automate programmable	A00
Ensemble de système d'extinction automatique (Sprinkler, Halon, CO2,...)	EXT
Etats ou informations regroupés pour une même ou plusieurs installations	ETR
Feu flash (ou tournant)	FT0
Filtre	FIL
Fin de course	FDC
Gâche électrique (porte)	GA0
Générateur, dispositif d'alimentation / Génératrice, alternateur, convertisseur, batterie d'accumulateurs, ...	G00
Groupe d'éléments (Détecteurs,...)	GR0
Groupe production froid	GRF
Guillotine	GUI
Humidificateur - Générateur de vapeur dépendant d'une ventilation	HUM
Inductances / Bobine d'induction, bobine de blocage.	L00

Familles d'équipement	Code EQU
Instruments de mesure et d'essais / Analyseurs de réseaux / Appareils indicateurs, compteur horaire - d'impulsion, commutateur horaire.	P00
Interface de Communication	IC0
Inversion automatique	INA
Ionisation	ION
Joint	JO0
Lampe feu de secteur	LPS
Lampe feu d'étage	LPE
Lecteur de badge	LEC
Ligne	LIG
Ligne de transfert	LIT
Mode désenfumage pour VZV	MOD
Modulateurs, convertisseurs, onduleur.	U00
Moteur	M00
Moteur diesel	MDI
Opérateurs binaires	D00
Organes externes à l'installation, non gérés par le ST	OEX
Osmoseur (EFP53)	OSM
Paternoster	PAN
Platine	PLA
Pompe à chaleur	PAC
Pompe à vide	VIP
Pompe d'alimentation	PAL
Pompe de circulation	PCI
Pompe de relevage	PRE
Pompe de surpression	PSP
Pompe doseuse	PDO
Porte coupe-feu	PCF
Portillon - Porte	POR
Prise d'alarmes	PRA
Purgeur d'eau et d'air	PUR
Rampe d'acétylène	ACE
Rampe d'azote	AZO
Rampe de CO2	CO2
Rampe de halon	HAL
Rampe d'hélium	HEL
Rampe d'hydrogène	HYD
Rampe d'oxygène	OXY
Rampe de propane	PRO
Récepteur DCF	DCF
Récupérateur d'énergie	REC
Réducteur de pression (liquides uniquement)	RPR
Registre d'air	CA0

600-12 LISTE CODES ORGANES ET NUMÉROS D'INSTANCE FIXE

Familles d'équipement	Code EQU
Régulateur au sens général	REG
Régulateur Dédié à un organe (processus fonctionnel)	RD0
Relais d'automatisme ou contacteur auxiliaire	K00
Répartiteur intermédiaire	RI0
Répartiteur principal	RP0
Réseau niveau de gestion	RNG
Réseau niveau de terrain	RNT
Réseau niveau des automatismes	RNA
Résistances	R00
Robinet à boisseau ou à bille	RBB
Ruban chauffant pour mise hors gel réseau eau froide	RHG
Ruban chauffant pour maintien réseau eau chaude	RCH
Sécheur	SEC
Serveur bâtiment	SB0
Serveur Réseau	SG0
Soupape contre le retour de flammes	SRF
Soupape de sécurité automatique	SSA
Sous-ensemble (Hors-série).	N00
Station	STA
Synoptique	SYN
Tapis roulant	TAR
Tiroir (Ex: TAC)	TIR
Tour de refroidissement	TRF
Tracé horizontal	TRA
Transducteurs / Pressostat, thermostat, détecteur de proximité-rotation-pression-température, cellule photoélectrique, anémomètre.	B00

Familles d'équipement	Code EQU
Transformateur / Transformateur de tension, de courant	T00
Transmission feu pompiers / Grande alarme	TNA
Tubes électroniques, semi-conducteurs / Transistor, redresseur,...	V00
Turbine	TUR
Ultra- Violet / nom exact : Brûleur ultra - violet	BUV
Unité d'Automatismes	UA0
Unités de comptage	UC0
Vanne automatique	VA0
Vanne de colonne montante	VCM
Vanne de colonne principale	VCP
Vanne de chantier	VCH
Vanne de service ou secteur	VSE
Vanne de zone	VZ0
Vanne d'équipement	VEQ
Vanne manuelle	VM0
Vanne motorisée de sécurité	VS0
Variateur de vitesse	VAR
Vase d'expansion (Pneumatex,...)	EXP
Ventilateur	VE0
Ventilo-convecteur	VCV
Ventouse	VT0
Voies de transmission, antennes / Bretelles, câble, ...	W00
Zone virtuelle de traitement	ZV0

600-12 LISTE CODES ORGANES ET NUMÉROS D'INSTANCE FIXE

3. ORGANES SPÉCIFIQUES TRIÉS PAR DESCRIPTIF :

Code EQU	Familles d'équipement
<i>Commandes Générales</i>	
CDE01	Générale
CDE02	Horaire
CDE03	Temp. Consigne mini
CDE04	Temp. Consigne maxi
CDE05	Temp. Consigne Jour
CDE06	Temp. Consigne Nuit
CDE07	Temp. Consigne été
CDE08	Temp. Consigne hiver
CDE10	Consigne humidité
CDE50	Mise hors klaxons FEU
CDE51	Mise hors klaxons + GSM FEU
CDE60	Délestage
CDE80	Consigne Température
CDE81	Consigne Humidité
CDE90	Cde horaire / CDC
CDE92	Mise hors klaxons + GSM (Pupitre)
CDE93	Cde enclenchement asservissements feu
CDE94	Cde désenfumage
CDE95	Test CCF
CDE96	Quittance Gel
CDE97	Quittance technique tableaux
CDE98	Essais lampes tableau technique
CDE99	Quittance feu

Organes de Ventilation PULSION (11 à 19)

VE011	Ventil. / PV - GV
CDE11	Commande
CDE13	Consigne air soufflé
CDE14	Consigne HUMIDITÉ
CDE15	Consigne DÉBIT
CDE16	Consigne PRESSION
CDE17	Consigne VITESSE
VA018	Vanne CHAUD
VA019	Vanne FROID
CTE13	Capteur TEMP
CTE18	Batterie CHAUD_Temp
CTE19	Batterie FROID_Temp
CPR16	Capteur de pression
CTE01	Alarme GEL

Code EQU	Familles d'équipement
<i>Organes de Ventilation Extraction (21 à 29)</i>	
VE021	Ventil. / PV – GV
CDE21	Commande
CTE23	Capteur TEMP
CHU24	Capteur HUMIDITÉ
CHR24	Capteur HUMIDITÉ relative
CDT25	Capteur DÉBIT
CPR26	Capteur PRESSION
CVA27	Vitesse CVA
CQA29	Capteur de qualité d'air

Spécialité Sauter

VA0A1	1 ^{ère} Vanne 6 voies
VA0A2	2 ^{ème} Vanne 6 voies

Organes de Recyclage / Air mélangé (31 à 39)

__ _ 31	VCL (climatiseur/recycleur)
PCI38	PCI Chaud
PCI39	PCI Froid
PRE39	Pompe condensats
VA038	Vanne CHAUD
VA039	Vanne FROID
VA0A1	Vanne 6 Voies (Sauter)

Organes de Récupération (41 à 49)

PCI48	PCI Chaud
PCI49	PCI Froid
VA048	Vanne CHAUD récup
VA049	Vanne FROID récup

Organes de Fonctions locaux (50 à 79)

CTE50	Capteur Température
CHU50	Capteur Humidité (gr./Kg.)
CHR50	Capteur Humidité (%)
CTH50	Capteur Température + Humidité
CTE50	Consigne Température

Organes Extérieurs (90 à 99)

--	--

Organes FONCTION SPÉCIFIQUE

ALR00	Regroupement d'alarmes ALR
-------	----------------------------