

600-19 LISTE DES COULEURS POUR GAINES ET TUYAUX

Tous les tuyaux et gaines sont disponibles dans la bibliothèque pour la création d'image avec Photoshop.

Gaines de ventilation :

	Description	Abr.
	Air Neuf (extérieur)	AN
	Air Pulsé	AP
	Air Mélangé	AM
	Air Recyclé	AR
	Air Soufflé Prétraité	APT
	Air Repris	AR
	Air Repris Process	AR
	Air Evacué	AE
	Air Evacué Process	AE

Chauffage et Froid

	Description	Abr.
	Départ Eau de Chauffage *	
	Retour Eau de Chauffage *	
	Départ Eau Glacée	
	Retour Eau Glacée	
	Départ Eau de refroidissement (tour)	
	Retour Eau de refroidissement (tour)	

* Les poutres et sols actifs sont considérés comme Eau de Chauffage

600-19 LISTE DES COULEURS POUR GAINES ET TUYAUX

Gaz Médicaux, Laboratoires, Techniques

	Description	Abr.
	Acétylène ou Propane	C_2H_2 / C_3H_8
	Air + Air Comprimé	AC
	Argon	Ar
	Azote	N_2
	Dioxyde de Carbone	CO_2
	Gaz Naturel	GNL
	Hélium	He
	Hydrogène	H
	Mélange de Gaz	
	Oxygène	O_2
	Protoxyde d'Azote	N_2O
	Vide	VIDE


Electricité

	Description	Abr.
	Principal	
	Secondaire	

Fluides et Spécialités

	Description	Abr.
	Formol 4%	CH_2O
	Formol Usé	AC
	Saumure	Ar
	Mazout	N_2

Distribution et Traitement d'eau Sanitaire


	Description	Abr.
	Départ Eau Froide	
	Retour Eau Froide	
	Départ Production Eau Chaude	ECS
	Retour Production Eau Chaude	ECS
	Départ Distribution Eau Chaude	ECS
	Eau Déminéralisée ou Osmose	
	Eaux Usées	

600-19 LISTE DES COULEURS POUR GAINES ET TUYAUX


COULEURS DE FOND POUR LES IMAGES

Les fonds sont définis pour chaque système selon les modèles ci-dessous.

Sauter SVC



Sauter NPO



Honeywell EBI

